

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 193/2016	
Beschlussvorlage			
Gebäudemanagement	öffentlich	☒	
Viehbeck, Ottmar	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	15.b	21.06.2016

Mittelfreigaben:
 Erneuerung Ersatzstromanlage Feuerwache

<u>Finanzielle Auswirkungen</u>	ja
Kosten	160.000 €
Produkt	02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen Maßnahme: 16-33-00342
Haushaltsjahr	2016
Folgekosten	Unterhaltungs- und Betriebskosten
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung	☒ ja ☐ nein
Deckungsvorschlag	

Anmerkung des Stadtkämmerers:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

 Der Haupt- und Finanzausschuss gibt die im Haushaltsplan 2016 eingestellten Mittel in Höhe von 160.000 € frei.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Die Grünen			
FDP			
AfD			
UBWG			
Piraten/Linke			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeister			

Verwaltungserläuterung:

Das vorhandene Ersatzstromaggregat kann die erforderliche Leistung für den unterbrechungsfreien Weiterbetrieb des Feuerwehr- und Rettungsdienstes und insbesondere der Leitstelle nicht liefern. Das vorhandene Dieselaggregat ist mehr als 40 Jahre alt und muss auch für den Betrieb des Bestandsgebäudes kritisch gesehen werden, so dass diese Maßnahme unabhängig vom Neubau der Feuerwache schnellstmöglich erfolgen wird. Die Leistung der neuen Ersatzstromanlage wird für die geplante neue Feuerwache ausgelegt.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 160.000 € wurden für das Jahr 2016 für das Produkt 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen (70 %) sowie 02.02.05 Notfallrettung und Krankentransporte (30%) in den Haushalt eingestellt.