

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 333/2021	
Beschlussvorlage			
Abteilung Gebäudemana-	öffentlich	☒	
Bernhardt, Andreas	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen	10.d	19.05.2021

Mittelfreigaben

Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Herrenhauser Straße

<u>Finanzielle Auswirkungen</u>	ja
Kosten	150.000 Euro
Produkt	03.03.02 Grundschulen
Haushaltsjahr	2021
Folgekosten	Betriebs- und Unterhaltungskosten
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung	☒ ja ☐ nein
Deckungsvorschlag	

Anmerkung der Stadtkämmerin: gez. Traumann

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Die Mittel für die Erneuerung der Heizungsanlage der Grundschule Herrenhauser Straße werden in Höhe von 150.000 Euro freigegeben.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
Die Linke			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Die Heizungsanlage der Schule und Turnhalle besteht aus einem Gasbrennwertkessel, der in der Vergangenheit eine Doppelkesselanlage ersetzt hat. Dieser ist nun mit 22 Jahren über seiner technischen Nutzungsdauer. Hier sind in den vergangenen Jahren immer wieder Ausfälle zu verzeichnen, deren Ursache bei Brenner und temporärem Wasserverlust des Kessels zu suchen war. Behelfsmäßig wurden Dichtmittel eingepflegt, die wieder eine Zeit lang die Funktion sicherstellten.

Aktuelle Undichtigkeiten im vergangenen Winter konnten nicht mehr Instand gesetzt werden. Die Folge ist nun regelmäßiger Wasserverlust, der vom Hausmeister täglich kontrolliert und ausgeglichen wird. Bei den letzten beiden Störungen des Brenners konnte die Anlage provisorisch in Gang gesetzt werden, so dass der Schul- und Ogata Betrieb sichergestellt war. Der Wasserverlust ist nach wie vor zu verzeichnen.

Die Anlage soll nun in den Sommerferien 2021 erneuert werden.

Um die Freigabe der Mittel für die Erneuerung der Heizungsanlage GSH in Höhe von 150.000 € wird gebeten.

Gez. Geschorec