

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 301/2022	
Beschlussvorlage			
3.3.3 Stadtentwässerung	öffentlich	☒	
Schubert, Holger	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen	11.b	07.09.2022

Mittelfreigaben
 Kanalbau Magdeburger Straße / Borner Weg

<u>Finanzielle Auswirkungen</u>	ja
Kosten	300.000 Euro
Produkt	11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung, Maßnahme 11-33-000206
Haushaltsjahr	2022
Folgekosten	Betriebs- und Unterhaltungskosten
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung	☒ ja ☐ nein
Deckungsvorschlag	

Anmerkung der Stadtkämmerin:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

 Die veranschlagten Mittel in Höhe von 300.000 Euro auf dem Untersachkonto 70000.96707 „Kanalneubau Magdeburger Straße / Borner Weg“ werden freigegeben.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
Die Linke			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Im Zuge der regelmäßigen TV-Inspektion gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser wurde auch die Bachverrohrung des Borner Baches (667 m) mit untersucht. Der Bach entspringt in der Grünanlage an der Goethestraße, ist vollständig verrohrt und wird kurz vor der alten Einmündung in den Hammerbach in die Mischwasserkanalisation geleitet. Von daher ist der Status der Verrohrung bis jetzt ungeklärt. In den letzten Jahren mussten schon mehrfach Reparaturen und Sanierungen an verschiedenen Stellen der Bachverrohrung vorgenommen werden. Die Stellen lagen in der Regel auf Privatgrundstücken.

Die aktuelle Untersuchung ergab dringenden Sanierungsbedarf an einer 90 m langen Haltung DN 600 die auf dem Gelände der ehemaligen Anne-Frank-Schule am Borner Weg, jetzt Gesamtschule, liegt. Die Haltung hat massive Schäden und es besteht die Gefahr des Versagens. Dies hätte zur Folge, dass der Abfluss des Baches blockiert wäre und das Wasser den tiefer liegenden Hof Borner Weg 7 fluten und dann über den Borner Weg auf die Nordstraße abfließen würde. Auch Ausspülungen oder Absackungen auf dem Schulgelände sind dann nicht auszuschließen.

Das Untersuchkonto 70000.96707 Kanalbau Magdeburger Straße / Borner Weg ist 2011 zur Umsetzung einer GEP-Maßnahme - Errichtungen eines Regenrückhaltebeckens und Anpassung der Zu- und Ablaufkanäle - gebildet worden. Die Planung der Maßnahme ist abgeschlossen, konnte aber letztlich noch nicht umgesetzt werden. Aufgrund der Erfahrungen bei Starkregen in diesem Bereich sollten die Kanalanlagen ab 2017 überplant und neu gebaut werden. Aus personellen Gründen musste die Maßnahme zurückgestellt werden und so ist ab 2021 der Ansatz von 100.000,- € für die Planung- neu veranschlagt worden. Aus dem USK wurde in 2020 schon eine Inlinersanierung an der Bachverrohrung beauftragt.

Da der nun sanierungsbedürftige Abschnitt der Bachverrohrung und die geplanten Maßnahmen an der Kanalisation räumlich zusammen liegen, ist vorgesehen, die Erneuerung der Bachverrohrung in die Planung mit einzubeziehen und vorgezogen im Jahr 2022 auszuschreiben und zu bauen. Zur Planung und anschließenden Ausführung der Maßnahme wird die Freigabe der eingestellten Mittel Haushaltes 2022 beantragt.

Geschorec