

|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| KREISSTADT METTMANN<br>Die Bürgermeisterin<br><div style="text-align: center;"><b>Fraktionsantrag</b></div> 3.3.1 Gebäudemanagement öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> |  | Drucksachennummer<br><br><div style="text-align: center;"><b>120/2023</b></div> |
| Bernhardt, Andreas nicht öffentlich <input type="checkbox"/>                                                                                                                       |  |                                                                                 |

|                                                                                                                                                           |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Gremium:                                                                                                                                                  | TOP-NR: | Datum:     |
| Gemeinsamer Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen sowie für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe | 4.h     | 08.03.2023 |

Antrag der Fraktion Die Grünen vom 19.02.2023  
 Verwendung regenerativer Energien für den Betrieb des Hallenbads

Finanzielle Auswirkungen

Kosten (einschließl. MWSt.)

Produkt

Haushaltsjahr

Folgekosten

Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☐ nein

Deckungsvorschlag

Anmerkung der Stadtkämmerin:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

- |                                 |                                                 |                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Abfall | <input type="checkbox"/> Wasserhaushalt         | <input type="checkbox"/> Klima / Auswirkung CO2-Bilanz |
| <input type="checkbox"/> Boden  | <input type="checkbox"/> Natur- und Artenschutz | <input type="checkbox"/> Emissionen / Immissionen      |

**BESCHLUSSVORSCHLAG**

Nach dem Ergebnis der Beratungen.

| <u>Abstimmungsergebnis:</u> |    |      |              |
|-----------------------------|----|------|--------------|
|                             | Ja | Nein | Enthaltungen |
| CDU                         |    |      |              |
| Die Grünen                  |    |      |              |
| SPD                         |    |      |              |
| FDP                         |    |      |              |
| Zur Sache!ME                |    |      |              |
| WGME                        |    |      |              |
| AfD                         |    |      |              |
| M.U.T                       |    |      |              |
| Bürgermeisterin             |    |      |              |

Verwaltungserläuterung:

Zu 1.

Bei der Kostenaufstellung aus 2021/22 (11 Mio. €) wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach (Umkleiden, Hausmeister, Lehrschwimmbecken) berücksichtigt. Zusätzlich sind -auf Wunsch der Politik- noch einmal 60.000,00€ im HH 2023 für eine PV Anlage vorgesehen.

Zu 2.

Für die Beheizung des Hallenbades ist nach wie vor das vorhandene Gas BHKW vorgesehen. Bei einem Austausch des BHKW sollen Aggregate zum Einsatz kommen, die für Wasserstoffbeimischung im Erdgas geeignet sind.

Es ist angedacht, mit diesem BHKW auch die Grundschule mit Wärme zu versorgen. Bei der Auslegung der Heizflächen als auch der Wärmtauscher für die Wassertechnik soll aber berücksichtigt werden, dass Niedertemperatursysteme (Wärmepumpe) zukünftig integriert werden können.

Zu 3.

Fördermittel sollen als Gesamtpaket (Sanierung Hallenbad) beantragt werden. Ist dies nicht möglich, werden Fördermittel in Abhängigkeit der geplanten Technik, als auch des Wärmeschutzstandards des Gebäudes, beantragt.

Janseps