

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 056/2024
Beschlussvorlage		
3.4.2 Stadtentwässerung	öffentlich	☒
Schubert, Holger	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen	11.a	21.02.2024

Mittelfreigaben:

Kanalbau Magdeburger Straße/Borner Weg

<u>Finanzielle Auswirkungen</u>	ja
Kosten (einschließl. MWSt.)	400.000 Euro
Produkt	11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung, Maßnahme 11-33-000206
Haushaltsjahr	2023/2024
Folgekosten	Betriebs- und Unterhaltungskosten
Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung	☒ ja ☐ nein
Deckungsvorschlag	

Anmerkung der Stadtkämmerin: gez. Traumann

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima / Auswirkung CO2-Bilanz
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Die veranschlagten Mittel 2023 in Höhe von 300.000,- € und die eingestellten Mittel 2024 in Höhe von 100.000,-€ - auf Vorbehalt der Freigabe Haushalt 2024 - .auf dem Untersuchkonto 70000.96707 - Kanalneubau Magdeburger Straße / Borner Weg werden freigegeben.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
M.U.T			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Im Zuge der regelmäßigen TV-Inspektion gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser wurde auch die Bachverrohrung des Borner Baches (667 m) mit untersucht. Der Bach ist vollständig verrohrt und wird kurz vor der alten Einmündung in den Hammerbach in die Mischwasserkanalisation geleitet. Von daher ist der Status der Verrohrung bis jetzt ungeklärt. In den letzten Jahren mussten schon mehrfach Reparaturen und Sanierungen an verschiedenen Stellen der Bachverrohrung vorgenommen werden. Die Stellen lagen in der Regel auf Privatgrundstücken.

Die aktuelle Untersuchung ergab dringenden Sanierungsbedarf an einer 90 m langen Haltung DN 600, die auf dem Gelände der ehemaligen Anne-Frank-Schule am Borner Weg, jetzt Gesamtschule, liegt. Die Haltung hat massive Schäden und es besteht die Gefahr des Versagens. Dies hätte zur Folge, dass der Abfluss des Baches blockiert wäre und das Wasser den tiefer liegende Hofgrundstück Borner Weg 7 fluten und dann über den Borner Weg auf die Nordstraße abfließen würde. Auch Ausspülungen oder Absackungen auf dem Schulgelände sind dann nicht auszuschließen.

Das Untersuchkonto 70000.96707 Kanalbau Magdeburger Straße / Borner Weg ist 2011 zur Umsetzung einer GEP-Maßnahme –Errichtungen eines Regenrückhaltebeckens und Anpassung der Zu- und Ablaufkanäle- gebildet worden. Die Planungen der Maßnahme wurden abgeschlossen, sind aber letztlich nicht umgesetzt worden. Aufgrund der Erfahrungen bei Starkregen in diesem Bereich sollte die Planung überplant werden. Aus personellen Gründen konnte auch dies nicht realisiert werden. Eine Weiterführung ist nach dem Vorliegen des neuen GEP geplant.

Da der nun sanierungsbedürftige Abschnitt der Bachverrohrung und die geplanten Maßnahmen an der Kanalisation räumlich zusammenliegen, ist vorgesehen, die Erneuerung der Bachverrohrung in die Planung mit einzubeziehen und vorgezogen im Jahr 2024 auszuschreiben und zu bauen.

Die Erneuerung der Haltung soll im Bereich des Schulgeländes mittels Rohrvortrieb erfolgen. Daher sind für die Erneuerung der Bachverrohrung ab 2021 für die Planung 100.000,- € - und in 2022 300.000,-€ und in 2024 100.000,- € veranschlagt worden.

Im Zuge der Planungen wurde auch eine Kostenberechnung erstellt, die allerdings höhere Kosten ausweist als noch 2021 geschätzt. Um nun die Maßnahme ausschreiben zu können, wurden weitere 300.000,-€+100.000,- € in den Haushalt eingestellt. Damit werden insgesamt 785.000,- € bereitgestellt.

Zur Ausführung der Maßnahme wird die Freigabe der eingestellten Mittel 300.000,- €(2023) und 100.00,- €(2024) beantragt.

Gez. Janseps